HAUT BEAUJOLAIS INCENDIE

Fiche de Maintenance porte battantes

Repère :

Marque		Type de porte	
NB Vantaux		Degré CF	
Dimensions		Degré PF	
Sens fermeture		Tension Ventouse	

	Oui	Non	Observations
Plaque Signalétique			
Poignée			Type :
Ferme Porte			Marque : Type :
Anti Panique			
Crémone (Pompier Europad)			
Sélecteur Fermeture			
Portillon intégré			
Contacts de Position			
Autre Equipements			

Opération	Oui	Non	N/A	Commentaire
Contrôle visuel de l'état de la porte				
Contrôle visuel de l'état du support				
Contrôle visuel de l'état des joints				
Contrôle des jeux				
Nettoyage sous la porte				
Nettoyage de la zone de sécurité				
Réglage du ferme-porte				
Contrôle de la fixation des équipements				
Lubrification des équipements				
Lubrification des paumelles				
Contrôle de la serrure				
Contrôle de la crémone				
Contrôle des contacts de position				
Essai des ventouses et verrous élec.				
Essais D.A.D				
Essais Détecteurs				
Essais depuis la détection centralisée				
Temps de fermeture < 30 S (n/a sur nouvelle NFS 61933 de déc.22)				
Force de fermeture (10°/s)				

Date :

Technicien : Client :

Toujours se reporter au mode opératoire MD02 « Entretien et vérification » toutes les étapes sont obligatoires.